



УКРАЇНА
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 10 травня 2018 року № 135

м. Вишгород

**Про затвердження норм витрат питної води
водоспоживачам м. Вишгород**

Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Затвердити норми витрат питної води водоспоживачам м. Вишгород для підприємств, організацій та установ, згідно ДБН В.2.5-64:2012 (додаток № 1).
2. Затвердити норми витрат питної води водоспоживачам м. Вишгород для населення, згідно ДБН В.2.5-64:2012 (додаток № 2).
3. Офіційно оприлюднити рішення в газеті «Вишгород».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал».

Міський голова

О. Момот

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Керуючий справами
виконкому



НОРМИ ВИТРАТ ПИТНОЇ ВОДИ
водоспоживачами м. Вишгорода згідно ДБН В. 2. 5 – 64: 2012
для підприємств, організацій та установ

п/п	Водоспоживачі	Вимірювач	Середньодобові норми витрат води в літрах	В т.ч гарячої води в літрах
1	Готелі, пансіонати і мотелі :	1 мешканець		
	- категорії *, з пральною	«	120	70
	- категорії **, з пральною -	«	150	90
	- категорії ***, з пральною	«	190	100
	- категорії ****, з пральною	«	230	140
	- категорії ***** , з пральною	«	300	180
2	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади			
	- із загальними ваннами та душами;	1 ліжко	120	75
	- із санітарними вузлами, які близько до палат;	«	200	90
	- інфекційні	«	240	110
3	Санаторії та санаторії – профілатрії , заклади відпочинку та туризму :			
	- із загальними душами ;	«	130	65
	- із душами при всіх житлових кімнатах ;	«	150	75
	- із ваннами при всіх житлових кімнатах ;	«	200	100
4	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси			
	- із їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни ;	1 місце	60	30
	- з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями	«	200	100
5	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні спеціальні та санаторні школи-інтернати :			
	-із денним перебуванням дітей :			
	-з їдальнями на півфабрикатах	1 дитина	40	20
	- з їдальнями , які працюють на сировині, і пральнями	«	80	30
	- із цілодобовим перебуванням дітей :			
	- з їдальнями на півфабрикатах ;	«	60	30
	- з їдальнями, які працюють на сировині , і пральнями	«	120	40
6	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	20	8
7	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	15	6
8	Підприємства загального харчування:			

	- без приготування їжі	1 страва	2	1
	- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі ;	«	12	
	- з приготуванням їжі , яка реалізується на дому	«	10	4
9	Крамниці			3
	- продовольчі (без холодильних установок) ;	1 працівник у зміну або 20 м2 торг. залу	250	65
	-промтоварні	1 працівник у зміну	20	8
10	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	10	4
		1 працівник у зміну	30	12
11	Аптеки			
	- торговельний зал і допоміжні приміщення	1 працівник	30	12
	- лабораторія приготування ліків	«	310	55
12	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	33
13	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно*розважальні заклади			
	- для глядачів	1 чол.	8	3
	- для артистів	«	40	25
14	Стадіони і спортзали			
	- для глядачів	1 місце	3	1
	- для фізкультурників з урахуванням їжі	1 чол.	50	30
	-для спортсменів з урахуванням приймання їжі	«	100	60
15	Плавальні басейни			
	- для глядачів	1 місце	3	1
	-для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням приймання душа;	1чол.	100	60
	- на поповнення басейну	% місткості	10	-
16	Лазні			
	-для миття в мильній з полосканням у душі	1 відвідувач	180	120
	-те саме з прийманням оздоровчих процедур	«	290	190
	- душова кабіна	«	360	240
	-ванна кабіна	«	540	360
17	Пральні			
	- немеханізовані	1 кг. сухої білизни	40	15
	--механізовані	«	75	25
18	Виробничі цехи			
	-звичайні	1 працівник у зміну	25	11
	- з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год	«	45	24
19	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 душова сітка у зміну	500	270
20	Заливання поверхні ковзанки	1 м2	0,5	-
21	Витрати води на поливання			-
	- покриття із трави;	«	3	-
	-футбольного поля;	«	0,5	-
	-решти спортивних споруд	«	1,5	-
	-удосконалених покриттів, тротуарів,майданів,заводських проїздів	«	0,5	-
	-зелених насаджень, газонів і квітників	«	3-6	-

Додаток №2
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради № 135
від 10 травня 2018 року

НОРМИ ВИТРАТ ПИТНОЇ ВОДИ
водоспоживачами м. Вишгорода згідно ДБН В. 2. 5 – 64: 2012
для населення

№ п/п	Водоспоживачі	Вимірювач	Середньо добові норми витрат води в літрах	В т.ч. гарячої води в літрах
1	2	3	4	5
1.	Житлові будинки			
	- з водопроводом, каналізацією без ванн - з газопостачанням	1 мешканець	100	40
	- те саме з газопостачанням	«	120	48
	-з водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі	«	150	60
	те саме з газовими водонагрівачами	«	210	85
	- з централізованим гарячим водопостачанням і сидячими ваннами	«	230	95
	-те саме з ваннами завдовжки більше ніж 1500мм.	«	250	100
	- при відсутності гарячої води	«	225 ✓	-
2.	Приватні житлові будинки не обладнані каналізацією			
	-з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок	«	50	-
	-з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів	«	95	-
	-в будинках без газової установки	«	120	-
	- в будинках з газовою установкою	«	150	-
3.	Гуртожитки			
	-з загальними душовими	«	90	50
	- з душами при усіх житлових кімнатах	«	140	80
4.	-утримання худоби : -свині на відгодівлі -корови молочні	на1 голову на1 голову	15 100	- -
	-полив : -грунтових теплиць -сади та присадибні ділянки	1 м2	15 3-6	- -