

		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО	38568745
Міністерство охорони здоров'я України			
Вишгородська районна філія ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» Мікробіологічна лабораторія		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р № 1	
РЕЗУЛЬТАТ санітарно-мікробіологічного дослідження			
Реєстраційний № 238 / 566			
Назва зразка вода водопровідна			
Місце відбору зразка Водовід Д 300 мм Вишгород, вул. Шкільна, 1в Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а			
Мета дослідження ДСанПН 2.2.4-171-10			
Дата надходження матеріалу в лабораторію 17.08.2022р.			
Результат дослідження : ЗМЧ КУО в 1 см ³ -4; загальні колі форми ; E coli ; ентерокок КУО в 100 см ³ - відсутні			
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)			
Дата видачі „ 18” серпня 2022 р			
Завідувач мікробіологічної лабораторії		Т.В. Лещенко	
Директор		О.С.Гудзь	



		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО	38568745
Міністерство охорони здоров'я України Вишгородська районна філія ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» Мікробіологічна лабораторія		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 0 5 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р № 1	
РЕЗУЛЬТАТ санітарно-мікробіологічного дослідження			
Реєстраційний № 259 / 626			
Назва зразка вода водопровідна			
Місце відбору зразка УК «Велесдобробут» Вишгород, вул. Ватутіна, 111 Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а			
Мета дослідження ДСанПН 2.2.4-171-10			
Дата надходження матеріалу в лабораторію 25.08.2022р.			
Результат дослідження : ЗМЧ КУО в 1 см ³ 2; загальні колі форми ; E coli ; ентерокок КУО в 100 см ³ - відсутні			
(<u>Відповідає НД</u> , не відповідає НД, НД відсутня)			
Дата видачі 26 серпня 2022 р.			
Завідувач мікробіологічної лабораторії		Т.В. Лещенко	
Директор		О.С.Гудзь	



(Handwritten signatures in blue ink)