

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
38568745

Міністерство охорони здоров'я України
Вишгородська районна філія
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»
Мікробіологічна лабораторія

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 205/0
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001 р № 1

РЕЗУЛЬТАТ
санітарно-мікробіологічного дослідження

Реєстраційний № 193 / 419

Назва зразка вода водопровідна

Місце відбору зразка Водовід Д 500 мм
Вишгород, вул. Шкільна, 1В
Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а

Мета дослідження ДСанПІН 2.2.4-171-10

Дата надходження матеріалу в лабораторію 19.07.2022р.

Результат дослідження : ЗМЧ КУО в 1 см³ -4; загальні колі
форми ; E coli ; ентерокок КУО в 100 см³ - відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „ 20” липня 2022 р.

Лікар-бактеріолог
мікробіологічної лабораторії

І.Л.Ірклієвська

Директор

О.С.Гудзь



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
38568745

Міністерство охорони здоров'я України
Вишгородська районна філія
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»
Мікробіологічна лабораторія

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 205/0
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001 р № 1

РЕЗУЛЬТАТ
санітарно-мікробіологічного дослідження

Реєстраційний № 202 / 434

Назва зразка вода водопровідна

Місце відбору зразка ТОВ «Велесдобробут»
Вишгород, вул. Ватутіна, 111
Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а

Мета дослідження ДСанПІН 2.2.4-171-10

Дата надходження матеріалу в лабораторію 21.07.2022р.

Результат дослідження : ЗМЧ КУО в 1 см³ -5; загальні колі
форми ; E coli ; ентерокок КУО в 100 см³ - відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „ 22” липня 2022 р.

Лікар-бактеріолог
мікробіологічної лабораторії

І.Л.Ірклієвська

Директор

О.С.Гудзь

