



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

07330, смт. Димер, Вишгородського району, Київської області, вул. Яблунева, 14
тел.: (04596) 3-11-51; тел./факс: (04596) 3-15-47, E. mail: vyshgorodmv.k@ukr.net
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№ 06-0040/2022 від 07.09.2022 року

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма №205/о
Затверджена наказом МСВ України
04.01.2001 р. №1

Результат № 163/528

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
Вишгородської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ України»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору: УК «Велесдобробут» м. Вишгород, вул. Ватутіна, 111

Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а

Дата відбору: 26.04.2023р.

Дата надходження: 26.04.2023р.

Дата видачі: 27.04.2023р.

Мета дослідження: ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Результати дослідження:

| № п/п | Найменування показників | Одиниці виміру | Результати дослідження питної води | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | Водопривідно-розливної та бюветів | З колодязів та каптажів джерел | Фасованої |
| 1. Мікробіологічні показники | | | | | |
| 1 | Загальне мікробне число при t 37С 24 год | КУО/л см ³ | 4 | | |
| 2 | Загальне мікробне число при t 22С 72 год | КУО/л см ³ | | | |
| 3 | Загальні колі форми | КУО/100 см ³ | Відсутні | | |
| 4 | E. coli | КУО/100 см ³ | Відсутні | | |
| 5 | Ентерококи | КУО/100 см ³ | Відсутні | | |
| 6 | Синьогнійна паличка | КУО/100 см ³ | | | |
| 7 | Коліфаги | БУО/л дм ³ | | | |
| 8 | Патогенні ентеробактерії | Наявність в 1 дм ³ | | | |
| 2. Паразитологічні показники | | | | | |
| 9 | Патогенні кишкові найпростіші | Клітини в 50 дм ³ | | | |
| 10 | Яйця та личинки гельмінтів | Яйця, личинки в 50 дм ³ | | | |

П.І.Б. та підписи осіб, що проводили дослідження:

Висновок: (Відповідає НД, не відповідає НД)

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Директор Вишгородської районної філії
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Дубовицька Н.В.

Лещенко Т.В.

Гудзь О.С.



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

07330, смт. Димер, Вишгородського району, Київської області, вул. Яблунева, 14
тел.: (04596) 3-11-51; тел./факс: (04596) 3-15-47, E. mail: vyshgorodmy.k@ukr.net
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№ 06-0040/2022 від 07.09.2022 року

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма №205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001 р. № 1

Результат № 159/524

санітарно- мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
Вишгородської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ України»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору: Водовід Д500 мм м.Вишгород, вул. Шкільна, 1 в
Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а

Дата відбору: 24.04.2023р.

Дата надходження: 24.04.2023р.

Дата видачі: 25.04.2023р.

Мета дослідження: ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної
для споживання людиною»

Результати дослідження:

| № п/п | Найменування показників | Одиниці виміру | Результати дослідження питної води | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|
| | | | Водопрівід - ноіз пунктів розливу та бюветів | З колоды -зів та каптажів джерел | Фасо- ваної |
| 1. Мікробіологічні показники | | | | | |
| 1 | Загальне мікробне число при t37С 24год | КУО/л см ³ | 4 | | |
| 2 | Загальне мікробне число при t22С 72год | КУО/л см ³ | | | |
| 3 | Загальні колі форми | КУО/100 см ³ | Відсутні | | |
| 4 | Е.солі | КУО/100 см ³ | Відсутні | | |
| 5 | Ентерококи | КУО/100 см ³ | Відсутні | | |
| 6 | Синьогнійна паличка | КУО/100 см ³ | | | |
| 7 | Коліфаги | БУО/л дм ³ | | | |
| 8 | Патогенні ентеробактерії | Наявність в 1 дм ³ | | | |
| 2. Паразитологічні показники | | | | | |
| 9 | Патогенні кишкові найпростіші | Клітини в 50 дм ³ | | | |
| 10 | Яйця та личинки гельмінтів | Яйця, личинки в 50дм ³ | | | |

П.І.Б. та підписи осіб, що проводили дослідження:

Висновок: (Відповідає НД, не відповідає НД)

Дубовицька Н.В.

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Лещенко Т.В.

Директор Вишгородської районної філії
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Гудзь О.С.