



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

07330, смт. Димер, Вишгородського району, Київської області, вул. Яблунева, 14

тел.: (04596) 3-11-51; тел./факс: (04596) 3-11-51, Vyshgorodmvid@ukr.net

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-0041/2022 від 07.09.2022р

ПРОТОКОЛ №40
дослідження питної води на фізико-хімічні показники
від 06.02.2024 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП "Водоканал", м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а
Найменування вододжерела: УК «Велесдобробут» вул. Ватутіна, 111
Дата і час відбору проби: 06.02.2024 року

Найменування показника	Отримана концентрація	Одиниці вимірювання	ГДК СанПін 2.2.4.171-10	Методика вимірювання
Запах при 20°C	0	бали	≤ 2	МВВ № 02/01-2022
Запах при 60°C	0	бали	≤ 2	МВВ № 02/01-2022
Присмак при 20°C	0	бали	≤ 2	МВВ № 02/01-2022
Кольоровість	7,2	градуси	≤ 20	ДСТУ ISO 7887:2003
Каламутність	0,38	НОК	≤ 2,6	ДСТУ ISO 7027:2003

Результат стосується зразка, що був відібраний та випробуваний

Прізвище особи, що проводила дослідження

А.В. Вождаєнко

ВИСНОВОК:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

В.П. Онікієнко

Директор Вишгородської районної філії
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

В.В. Кравченко



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

07330, смт. Димер, Вишгородського району, Київської області, вул. Яблунова, 14
тел.: (04596) 3-11-51; тел./факс: (04596) 3-11-51, Vyshgorodmvl@ukr.net

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-0041/2022 від 07.09.2022р

ПРОТОКОЛ №37
дослідження питної води на фізико-хімічні показники
від 06.02.2024 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП "Водоканал", м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а
Найменування вододжерела: Водовід 300мм ул. Шкільна, 1в
Дата і час відбору проби: 06.02.2024 року

Найменування показника	Отримана концентрація	Одиниці вимірювання	ГДК СанПін 2.2.4.171-10	Методика вимірювання
Запах при 20°C	0	бали	≤ 2	МВВ № 02/01-2022
Запах при 60°C	0	бали	≤ 2	МВВ № 02/01-2022
Присмак при 20°C	0	бали	≤ 2	МВВ № 02/01-2022
Кольоровість	8,01	градуси	≤ 20	ДСТУ ISO 7887:2003
Каламутність	0,38	НОК	≤ 2,6	ДСТУ ISO 7027:2003
Залізо загальне	0,21	мг/дм3	≤ 0,2	МВВ № 05/01-2022

Результат стосується зразка, що був відібраний та випробуваний

Прізвище особи, що проводила дослідження

А.В. Вождяєнко

ВИСНОВОК:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

В.П. Онікієнко

Директор Вишгородської районної філії
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

В.В. Кравченко