

Міністерство охорони здоров'я України Вишгородський РВ ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» Мікробіологічна лабораторія	Медична документація Форма № 2 0 5 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р № 1	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 38568745
--	--	--

РЕЗУЛЬТАТ

санітарно-мікробіологічного дослідження

Реєстраційний № 509 / 1150

Назва зразка вода водопровідна

Місце відбору зразка Водовід Д 500 мм
Вишгород, вул. Шкільна, 1В
Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а

Мета дослідження ДСанПІН 2.2.4-171-10

Дата надходження матеріалу в лабораторію 25.08.2021р.

Результат дослідження : ЗМЧ КУО в 1 см³ -12; загальні коли форми ; Е солі ; ентерокок КУО в 100 см³ - відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „ 27 ” серпня 2021 р.

Лаборант з бактеріології
мікробіологічної лабораторії

Завідувач відділу



Л.В.Нарядько

О.С.Гулзь

Міністерство охорони здоров'я України Вишгородський РВ ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» Мікробіологічна лабораторія	Медична документація Форма № 2 0 5 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р № 1	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 38568745
--	--	--

РЕЗУЛЬТАТ

санітарно-мікробіологічного дослідження

Реєстраційний № 510 / 1151

Назва зразка вода водопровідна

Місце відбору зразка ТОВ «Велесдобробут»
Вишгород, вул. Ватутіна, 111
Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а

Мета дослідження ДСанПІН 2.2.4-171-10

Дата надходження матеріалу в лабораторію 25.08.2021р.

Результат дослідження : ЗМЧ КУО в 1 см³ -15; загальні коли форми ; Е солі ; ентерокок КУО в 100 см³ - відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „ 27 ” серпня 2021 р.

Лаборант з бактеріології
мікробіологічної лабораторії

Завідувач відділу



Л.В.Нарядько

О.С.Гулзь