

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО		38568745
Міністерство охорони здоров'я України Вишгородський РВ ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» Мікробіологічна лабораторія	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 0 5 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р № 1	

РЕЗУЛЬТАТ

санітарно-мікробіологічного дослідження

Реєстраційний № 649 / 1452

Назва зразка вода водопровідна

Місце відбору зразка Водовід Д 300 мм

Вишгород, вул. Шкільна, 1В

Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а

Мета дослідження ДСанПН 2.2.4-171-10

Дата надходження матеріалу в лабораторію 15.11.2021р.

Результат дослідження : ЗМЧ КУО в 1 см³ -7; загальні колі форми ; Е соі ; ентерокок КУО в 100 см³ - відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „17” листопада 2021 р.

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Завідувач відділу



Т.В.Лещенко

О.С.Гудзь

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО		38568745
Міністерство охорони здоров'я України Вишгородський РВ ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» Мікробіологічна лабораторія	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 2 0 5 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р № 1	

РЕЗУЛЬТАТ

санітарно-мікробіологічного дослідження

Реєстраційний № 653 / 1464

Назва зразка вода водопровідна

Місце відбору зразка ТОВ «Профжилкомфорт»

Вишгород, вул. Шолуденка, 15д

Вишгородське МКП «Водоканал» вул. Набережна, 8а

Мета дослідження ДСанПН 2.2.4-171-10

Дата надходження матеріалу в лабораторію 17.11.2021р.

Результат дослідження : ЗМЧ КУО в 1 см³ -17; загальні колі форми ; Е соі ; ентерокок КУО в 100 см³ - відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „19” листопада 2021 р.

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Завідувач відділу



Т.В.Лещенко

О.С.Гудзь